

## DESCRIZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCENOGRAFIA PER LO SPETTACOLO "NELLA CENERE"

- Regia: Giovanna Facciolo
- Scenografo: Roberto Crea
- Produzione : Associazione culturale "I Teatrini"
  
- Allegati certificati di conformità
  
- Tutti gli elementi scenografici in legno sono stati trattati con vernice VERNITAL FIRESTOP EXTRATERM WOOD WS di cui si allega copia della scheda tecnica e certificazione. pag 2-3

n.b. tutte le certificazioni allegate sono riferite a ns. fatture di acquisto che le legano in maniera esclusiva alla realizzazione in oggetto

Per ogni altra realizzazione non presente in questo capitolato la ditta Retrosцена s.r.l. declina ogni responsabilità rispetto alla fornitura ed installazione

PER RETROSCENA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE  
FABRIZIO COMPARONE



Cedente:		<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>				
Retroscena s.r.l. Via Cannola al Trivio 28 80141 Napoli P.IVA 04343881217		Numero documento:		41		
		a mezzo:	<b>cedente</b>		cessionario	vettore
		data	<b>28-giu-07</b>			
Cessionario: domicilio o residenza		Luogo di destinazione (se l'indirizzo è diverso dal cessionario)				
Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via S.Teresa degli Scalzi 134 Napoli P.Iva 07829090633 C.F. 06461520634		Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via ferrante imparato 150 Napoli				
		Vs. ord.	del	in conto	a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e qualità)				IMPORTO*	
3	sedie scenografate acon fondo apribile specchiato double face					

Cedente:		<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>				
Retroscena s.r.l. Via Cannola al Trivio 28 80141 Napoli P.IVA 04343881217		Numero documento:		54		
		a mezzo:	<b>cedente</b>		cessionario	vettore
		data	<b>17-set-07</b>			
Cessionario: domicilio o residenza		Luogo di destinazione (se l'indirizzo è diverso dal cessionario)				
Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via S.Teresa degli Scalzi 134 Napoli P.Iva 07829090633 C.F. 06461520634		Spett.le Ass. Culturale I Teatrini Via ferrante imparato 150 Napoli				
		Vs. ord.	del	in conto	a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura e qualità)				IMPORTO*	
1	pentolone a tutto tondo in legno scenografato con luminaria					
1	albero a tutto tondo scenografato come da bozzetto					
4	reti in corda di canapa con scarpe da donna colorate					

					Totale	
					Euro	
Aspetto esteriore dei beni		N. Colli	Peso Kg	Porto	Equivalente	
sfusi				franco	a Euro	
Inizio trasporto a mezzo		data del ritiro	ora del ritiro	Firma del conducente		
vettore	Cedente	Cessionario	28-giu-07	10.50	<i>Amario Olivero</i>	
Annotazioni - Variazioni		Numero progressivo		Firma del cessionario		
				<i>Giuseppe Facido</i>		
Causale del trasporto				Firma del Vettore		
Vendita						

\* solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale



Il fiore della pittura

INDUSTRIA

PITTURE

SMALTI

VERNICI

STABILIMENTO - UFFICI:

NAPOLI - 80040 CERCOLA - VIA A. DE CURTIS, 4

TEL. 081/7331188 PBX - FAX 081/7334280

# vernital

Vs. rif.

Ns. rif.

Cercola, 12/09/07

Spett.  
MAGNACCA Rag. GIUSEPPE S.r.l.

P.ZZA MERCATO, 146  
80142 N A P O L I NA

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**OGGETTO : Prodotto verniciante ignifugo all'acqua Classe 1 di reazione al fuoco**

La sottoscritta ditta intestataria dell'omologazione n. NA1407PVI100001 rilasciata dal Ministero dell' Interno - Centro Studi ed Esperienze di Capannelle (Roma), dichiara sotto la propria responsabilità che:

il Prodotto FIRESTOP EXTRA THERM WOOD WS cod. Vernital n.085310801

n° fabbricazione T09000644/L data di fabbricazione 9/07

data di scadenza 9/08 bolla di consegna n° 1355 del 12/09/07

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme al prototipo oggetto della certificazione.

L'efficacia del prodotto, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

In fede.

*[Handwritten signature]*  
SIETROSCENA S.R.L.  
L'Amministratore Unico

*[Handwritten signature]*  
V E R N I T A L S.p.A.

*[Handwritten signature]*  
FAG 2

...il fiore della pittura

**vernital**



**SCHEDA TECNICA**

## VERNITAL FIRESTOP Extratherm Wood WS n. 85310801

**Pittura intumescente pigmentata all'acqua di Classe 1  
Omologata dal Ministero dell'Interno  
Centro Studi ed Esperienze-Capannelle (Roma)**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Vernital Firestop Extratherm wood ws</b> è un prodotto a base di leganti ignifughi e pigmenti che a contatto con la fiamma si decompongono formando un rigonfiamento pari a 30/40 volte lo spessore iniziale, con alte capacità isolanti
<b>USI CONSIGLIATI</b>	Pittura intumescente per interni particolarmente indicata per la verniciatura di rivestimenti in legno e derivati
<b>CARATTERISTICHE</b>	
<b>Colore</b>	Bianco - Può essere modificata nei colori desiderati aggiungendo le paste basi concentrate all'acqua
<b>Peso specifico</b>	1,25 +/- 0,02
<b>Vix di applicazione</b>	A pennello 50"-60" F/4 A spruzzo 30" F/4
<b>Diluizione</b>	A pennello 5% acqua A spruzzo 10% acqua Airless nessuna
<b>Resa</b>	Per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco, i materiali legnosi devono essere trattati con 400 gr/mq di prodotto
<b>Applicazione</b>	Spruzzo, airless, pennello, rullo. Prima di procedere all'applicazione su legno, accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito. Applicare una prima mano di pittura con un consumo di 200 gr/mq. Dopo 6 ore a 20 °C applicare una seconda mano di finitura. Il totale della pittura applicata dovrà essere di 400 gr/mq
<b>Tempi di essiccazione</b>	Fuori tatto: 30' a 20 °C Secco: 6 ore a 20 °C <b>Vernital Firestop extratherm wood ws</b> protetto con uno strato di <b>Vernital Firestop Floor/2 n. 45310002</b> , applicato 24 h dall'ultima mano, conferisce la resistenza alla abrasione
<b>Magazzinaggio</b>	La confezione originale sigillata è stabile per 12 mesi a 20 °C
<b>Omologazione</b>	Ministero dell'Interno - Centro Studi ed Esperienze - Capannelle (Roma)
<b>Avvertenze</b>	Il prodotto deve essere miscelato accuratamente. Un eventuale residuo di fondo può compromettere le proprietà estetiche ed autoestinguenti. Il prodotto presenta sensibilità all'umidità, evitare quindi l'applicazione in ambienti umidi

**PIETROSCENA S.R.L.**

Stabilimento - Uffici: Napoli - 80040 Cercola - Via A. De Curtis, 4  
Tel. 081/7331188 - 7332243 - 7332265 - Fax 081/7334260

PAG 3